


УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы
Кыштымского городского округа,
председатель межведомственной комиссии
по проверке готовности Кыштымского
городского округа Челябинской области к работе
в отопительный период 2025-2026 годов

Ю.Ю. Добрецкий



ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Кыштымского городского округа Челябинской области к отопительному периоду 2025-2026 годов

1. Общие положения

Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду, графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

2. Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

2.1. Целью программы оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Кыштымского городского округа Челябинской области к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее – Программа) является проведение оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории Кыштымского городского округа Челябинской области.

2.2. Оценка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду,

утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024г. №2234. Объекты, подлежащие оценке: теплоисточники, задействованные в схеме теплоснабжения Кыштымского городского округа Челябинской области, тепловые сети системы теплоснабжения Кыштымского городского округа Челябинской области, по которым осуществляется поставка тепловой энергии потребителям, объекты жилищного фонда Кыштымского городского округа Челябинской области, муниципальные предприятия, организации бюджетной и социальной сферы, потребители тепловой энергии на территории Кыштымского городского округа Челябинской области. Оценка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории Кыштымского городского округа Челябинской области к отопительному периоду 2025-2026 годов осуществляется комиссиями по проведению оценки готовности, образованными Администрацией Кыштымского городского округа Челябинской области (далее - Комиссии).

3. Организации и потребители, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду

3.1. Единые теплоснабжающие организации.

3.2. Теплоснабжающие и теплосетевые организации, не наделенные статусом единой теплоснабжающей организации.

3.3. Потребители тепловой энергии, в том числе объекты социальной сферы, подведомственные Администрации Кыштымского городского округа Челябинской области, а именно:

3.3.1. Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцами встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу;

3.3.2. Управляющие организации, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы или иными специализированные потребительские кооперативы при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами;

3.3.3. Лица, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы

отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров.

4. Работа Комиссий

4.1. Комиссии в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Основной задачей Комиссий является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

4.3. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024г. № 2234.

4.4. Состав Комиссий определен в приложениях 1-4 к настоящей Программе.

4.5. В состав каждой из Комиссий входят: - председатель комиссии; - заместитель председателя комиссии; - члены комиссии.

4.6. В случае отсутствия председателя комиссии или члена комиссии, полномочия отсутствующего возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности.

4.7. Проверка объектов социальной сферы осуществляется непосредственно вышестоящей и теплоснабжающей организациями, проверка остальных потребителей производится теплоснабжающей, газораспределительной организацией (подготовка и предоставление оценочных листов для Комиссии).

4.8. Образцы актов о промывке системы теплоснабжения, о гидравлическом испытании на прочность и плотность оборудования и трубопроводов системы теплоснабжения и проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта размещен в приложениях 5-7 к настоящей Программе.

4.9. Перечень лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности на территории Кыштымского городского округа к отопительному периоду 2025-2026 годов, обозначен в приложении 8 к настоящей Программе.

4.10. Графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду установлены в приложении 9 к настоящей Программе.

5. Результаты проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду

5.1. По результатам проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду Комиссиями оформляются акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду по рекомендуемому

образцу, приведенному в приложении 10 к настоящей Программе, а также оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду по рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях 2-4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024г. № 2234 (далее - Порядок). Данные оценочные листы прилагаются к настоящей Программе в таблице Excel.

5.2. При подготовке актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссии руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

5.3. Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду составляются по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 11 к настоящей Программе, по каждому объекту структурными подразделениями Администрации Кыштымского городского округа Челябинской области по направлениям деятельности и подписываются Председателем межведомственной комиссии, созданной Постановлением от 14.05.2025г. № 1225.

5.4. Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду организаций и потребителей составляются и подписываются после выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду, но не позднее сроков, установленных Порядком.

6. Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду

6.1 В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации и теплосетевые организации обязаны:

6.1.1 Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении.

6.1.2. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115/3 (далее - Правила N 115), и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 (далее - Правила промышленной безопасности).

6.1.3. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 настоящих Правил, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 5 документы, подтверждающие

выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 настоящих Правил:

6.1.3.1. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

6.1.3.2. Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами N 808.

6.1.3.3. Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 15 Правил N 115.

6.1.3.4. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил N 115.

6.1.3.5. Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.

6.1.3.6. Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 6, пунктом 2.3.23 Правил N 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности.

6.1.3.7. Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.

6.1.3.8. Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и

ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

6.1.3.9. Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н 7.

6.1.3.10. Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил N 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.

6.1.3.11. Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил N 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.

6.1.3.12. Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил N 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности.

6.1.3.13. Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета).

6.1.3.14. Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил N 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил N 115, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству,

реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).

6.1.3.15. Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил N 115;

о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.

6.1.3.16. Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил N 115.

6.1.3.17. Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил N 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.

6.1.3.18. Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил N 115.

6.1.3.19. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил N 115.

6.1.3.20. Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил N 115.

6.1.3.21. Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил N 115.

6.1.3.22. Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил N 115.

6.1.3.23. Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил N 115.

6.1.3.24. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил N 115.

6.1.3.25. Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 8.

6.1.3.26. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил N 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н 9.

6.1.3.27. В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки.

6.1.3.28. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил N 115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 10, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).

6.1.3.29. Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 (далее - Правила N 85) 11, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении).

6.2. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду лица, указанные в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Правил N 2234, потребители обязаны:

6.2.1. Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.

6.2.2. Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170 12 (далее - Правила N 170), в случае эксплуатации жилищного фонда.

6.2.3. Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

6.2.4. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил N 115, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности.

6.2.5. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил, и составленного в соответствии с пунктом 11.1 Правил N 115, подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 11.1 - 11.4 пункта 11 данных Правил.

6.2.5.1. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115.

6.2.5.2. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115.

Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Наладка режимов потребления тепловой энергии считается невыполненной в случае отсутствия в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления, а также диафрагмы между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода для открытых систем, предусмотренных пунктами 9.5.1 - 9.5.3 Правил N 115 (если их наличие предусмотрено проектной документацией).

6.2.5.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

6.2.5.4. Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

6.2.5.5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил N 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок.

Лица, указанные в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящих Правил, обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплоснабжающим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. Копии актов гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в единую теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.

6.2.5.6. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил N 115.

6.2.5.7. Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.

6.2.5.8. Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил N 115, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам, установленным в здании (сооружении).

6.2.5.9. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

6.2.5.10. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку

настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115.

6.2.5.11. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

Осмотры проводятся представителем единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, или иным уполномоченным единой теплоснабжающей организацией лицом, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих Правил, в присутствии представителей лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящих Правил.

Лица, указанные в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящих Правил, обязаны обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей единой теплоснабжающей организации к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного оповещения) - по требованию единой теплоснабжающей организации или уполномоченных единой теплоснабжающей организацией лиц, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих Правил.

При отказе лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящих Правил, от проведения осмотра, принадлежащих им объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, требование настоящего пункта считается невыполненным.

6.2.5.12. Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами N 808.

6.2.5.13. Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.

6.2.5.14. Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.

6.2.5.15. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии

паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".

6.2.5.16. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.

6.2.5.17. Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил N 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 13 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.

6.2.5.18. Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 настоящих Правил).

6.2.5.19. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.

Начальник Управления городского хозяйства
администрации Кыштымского городского округа

М.А. Лукина

Приложение 1 к программе
проведения оценки обеспечения
готовности объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной
сферы Кыштымского городского округа
Челябинской области к отопительному
периоду 2025-2026 годов

СОСТАВ

комиссии по оценке обеспечения готовности единых
теплоснабжающих организаций Кыштымского городского округа
Челябинской области к отопительному периоду 2025-2026 годов

Председатель Комиссии: Первый заместитель Главы Кыштымского
городского округа;

Заместитель председателя Комиссии: Начальник Управления
городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа.

Члены Комиссии:

Заместитель Главы Кыштымского городского округа по экономике и
инвестициям;

Начальник отдела модернизации и эксплуатации инженерной
инфраструктуры Управления городского хозяйства администрации
Кыштымского городского округа;

Начальник МУ «Управление гражданской защиты Кыштымского
городского округа»;

Представитель Уральского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);

Председатель Комитета по управлению имуществом администрации
Кыштымского городского округа.

Приложение 2 к программе проведения
оценки обеспечения готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы Кыштымского городского
округа Челябинской области к отопительному
периоду 2025-2026 годов

СОСТАВ

комиссии по оценке обеспечения готовности управляющих организаций, а также товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, и лицами, оказывающими услуги по содержанию и (или) выполняющие работы по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в МКД, или председателем совета МКД (потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которых подключены к системе теплоснабжения – многоквартирными домами), многоквартирных домов, в отношении которых не выбран способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, Кыштымского городского округа Челябинской области к отопительному периоду 2025-2026 годов

Председатель Комиссии: Первый заместитель Главы Кыштымского городского округа;

Заместитель председателя Комиссии: Начальник Управления городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа.

Члены Комиссии:

Начальник отдела эксплуатации жилищного фонда Управления городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа Челябинской области;

Председатель Комитета по управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа;

Представитель теплоснабжающей организации (по согласованию);

Представитель Кыштымского территориального отдела Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» (по согласованию);

Представитель филиала в г. Кыштыме АО «Газпром газораспределение Челябинск» (по согласованию).

Приложение 3 к программе проведения
оценки обеспечения готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы Кыштымского
городского округа Челябинской области к
отопительному периоду 2025-2026 годов

СОСТАВ

комиссии по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих и
теплосетевых организаций, которые не наделены статусом единой
теплоснабжающей организации в зоне деятельности Кыштымского
городского округа Челябинской области к отопительному периоду 2025-2026
годов

Председатель Комиссии: Первый заместитель Главы Кыштымского
городского округа;

Заместитель председателя Комиссии: Начальник Управления
городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа.

Члены Комиссии:

Начальник отдела модернизации и эксплуатации инженерной
инфраструктуры Управления городского хозяйства администрации
Кыштымского городского округа;

Председатель Комитета по управлению имуществом администрации
Кыштымского городского округа;

Начальник МУ «Управление гражданской защиты Кыштымского
городского округа»;

Представитель Уральского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);

Представитель единой теплоснабжающей организации (по
согласованию).

Приложение 4 к программе проведения
оценки обеспечения готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы Кыштымского
городского округа Челябинской области к
отопительному периоду 2025-2026 годов

СОСТАВ

комиссии по оценке обеспечения готовности учреждениями
социальной сферы Кыштымского городского округа Челябинской области
(потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых
подключены к системе теплоснабжения – объектами социальной сферы) к
отопительному периоду 2025-2026 годов

Председатель Комиссии: Первый заместитель Главы Кыштымского
городского округа;

Заместитель председателя Комиссии: Заместитель Главы
Кыштымского городского округа по социальной сфере.

Члены Комиссии:

Начальник Управления городского хозяйства администрации
Кыштымского городского округа;

Представитель теплоснабжающей организации (по согласованию);

Начальник МУ «Управление культуры Кыштымского городского
округа» (оценка подведомственных организаций);

Начальник Управления по физической культуре и спорту
администрации Кыштымского городского округа (оценка подведомственных
организаций);

Начальник Управления социальной защиты населения администрации
Кыштымского городского округа (оценка подведомственных организаций);

Председатель Комитета по управлению имуществом администрации
Кыштымского городского округа.

Приложение 5 к программе
проведения оценки обеспечения готовности
объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы
Кыштымского городского округа
Челябинской области к отопительному
периоду 2025-2026 годов

Рекомендуемый образец

**АКТ
о промывке системы теплоснабжения**

от «__» _____ 2025г.

Потребителя тепловой энергии

(наименование потребителя)

Комиссия в составе:

представителя теплоснабжающей организации _____

(Ф.И.О., должность)

представителя _____

(Ф.И.О., должность)

Составили настоящий акт о том, что «_____» _____ 2025г. проведена промывка
оборудования _____ системы _____ теплоснабжения
(гидропневматическим/гидравлическим/химическим/бактериологическим) способом (водой из
системы ХВС, технической) до полного осветления воды из сбросной арматуры.

Промывка проведена в соответствии с требованиями пунктов 9.1.30 и 9.2.9 «Правил технической
эксплуатации тепловых энергоустановок»

Замечания: _____

Решение комиссии:

Промывку системы отопления считать выполненной / не выполненной.

Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____ /

(подпись)

Представитель потребителя _____ / _____ /

(подпись)

Приложение 6 к программе
проведения оценки обеспечения готовности
объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы
Кыштымского городского округа
Челябинской области к отопительному
периоду 2025-2026 годов

Рекомендуемый образец

АКТ
о гидравлическом испытании на прочность и плотность
оборудования и трубопроводов системы теплоснабжения

от «__» _____ 2025г.

Потребителя тепловой энергии

(наименование потребителя, адрес объекта)

Комиссия в составе:

представитель теплоснабжающей организации _____

(Ф.И.О., должность)

представитель потребителя _____

(Ф.И.О., должность)

Составили настоящий акт о том, что «_____» _____ 2025г. проведено гидравлическое испытание на прочность и плотность системы теплоснабжения.

Гидравлическое испытание проведено в соответствии с требованиями пунктов 9.1.59, 9.2.12 и 9.2.13 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в присутствии представителя теплоснабжающей организации после предварительной промывки.

Испытание на прочность и плотность проведено в следующем раздельном порядке:

Наименование отопительных приборов системы отопления	Параметры воды при гидравлическом испытании		Продолжительность, мин.		Наружный осмотр при давлении, кгс/см ²
	давление, кгс/см ²	температура, °С	на прочность	на плотность	
Разводящие трубопроводы системы отопления с (конвекторами/ радиаторами)			первые 10 минут	последующие 10 минут	
Трубопроводы и оборудование индивидуального теплого пункта			первые 10 минут	последующие 10 минут	

Во время проведения испытания на прочность признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых

соединениях и других элементах _____

Во время проведения испытания на плотность падения давления более 0,2 кгс/см² _____

Замечания: _____

Решение комиссии:

Система отопления считается выдержавшей / не выдержавшей гидравлические испытания.

Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____
(подпись)

Представитель потребителя _____ / _____
(подпись)

Приложение 7 к программе проведения
оценки обеспечения готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы Кыштымского
городского округа Челябинской области к
отопительному периоду 2025-2026 годов

АКТ N
проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к
отопительному периоду 20__/20__ гг.

(место составления акта)

(дата составления акта)

Теплоснабжающая организация

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О
теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024
N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному
периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду", проверяет техническую готовность
теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20__/20__
гг.:

(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка
технической готовности теплопотребляющей установки)

Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному
периоду проводилась в отношении следующих объектов:

N п/п	Объект	Адрес объекта

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному
периоду теплоснабжающая организация установила техническую
готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное
зачеркнуть)

- 1) объект проверки технически готов к отопительному периоду;
- 2) объект проверки будет технически готов к отопительному
периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к
требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;
- 3) объект проверки технически не готов к отопительному периоду.

Приложение к акту проверки готовности N _____ от _____ к
отопительному периоду 20__/20__ гг.,

Участники комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

" " 20 Г.

(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение 8 к программе проведения
оценки обеспечения готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы Кыштымского
городского округа Челябинской области к
отопительному периоду 2025-2026 годов

Перечень единых теплоснабжающих организаций
Кыштымского городского округа

1. АО «Челябкоммунэнерго»;
2. ООО «ТСО Кыштым»;
3. ООО ИТЦ «СТОИК».

Перечень теплоснабжающих организаций
Кыштымского городского округа:

4. ФКУЗ Санаторий «Лесное озеро» МВД России;
5. ООО «Центр».

Перечень теплосетевых организаций
Кыштымского городского округа

1. МП КГО «Многопрофильное предприятие».

Перечень потребителей Кыштымского городского округа

1. ООО УК «Комфорт Кыштым»;
2. ООО УК «Доверие Кыштым»;
3. ООО УК «Панорама»;
4. ООО «Гарант»;
5. ООО УК «Сотрудничество»;
6. ООО УК «Монолит»;
7. ООО УК «Семья»;
8. ТСЖ «Альфа»;
9. ТСЖ «Объединенное»;
10. ТСН «Молодежный»;
11. ТСН «Розы Люксембург 24»;
12. ТСЖ «Уют»;
13. МУ «Центральная библиотечная система»;
14. МУ «Центральная клубная система»;
15. МУ ДО «Кыштымская детская школа искусств»;
16. МУ «Кыштымский историко-революционный музей»;
17. ГБУЗ «Городская больница им. Силаева г. Кыштым»;
18. МУ «Ресурсный центр»;
19. МОУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий «Странник»;

- 20.МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»;
- 21.МОУ СОШ №1;
- 22.МОУ СОШ №2;
- 23.МОУ НОШ №2;
- 24.МОУ СОШ №3;
- 25.МОУ ООШ №4;
- 26.МОУ СОШ №5 VII вида;
- 27.МОУ ООШ №8;
- 28.МОУ ООШ №9;
- 29.МОУ СОШ №10;
- 30.МОУ ООШ №11;
- 31.МОУ СОШ №13;
- 32.МОУ КНШ-д/с №14;
- 33.МДОУ д/с №1;
- 34.МДОУ д/с №2;
- 35.МДОУ д/с №5;
- 36.МДОУ д/с №8;
- 37.МДОУ д/с №9;
- 38.МДОУ д/с №11;
- 39.МДОУ д/с №12;
- 40.МДОУ д/с №16;
- 41.МДОУ д/с №18;
- 42.МДОУ д/с №20;
- 43.МДОУ д/с №23;
- 44.МДОУ д/с №24;
- 45.МДОУ д/с №27;
- 46.МДОУ д/с №28;
- 47.МДОУ д/с №52;
- 48.МУСО ЦПД КГО «Горизонт»;
- 49.МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Кыштымского городского округа»;
- 50.МУ «Физкультурно-спортивный комплекс»;
- 51.МП КГО «Многопрофильное предприятие»;
- 52.МБУ КГО «Дорсервис».

Приложение 9 к программе
проведения оценки обеспечения готовности
объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы
Кыштымского городского округа
Челябинской области к отопительному
периоду 2025-2026 годов

График проведения оценки обеспечения готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства Кыштымского городского округа
Челябинской области к отопительному периоду 2025 - 2026 годов

№, п/п	Наименование объектов проверки	Организация, которая осуществляет документарную проверку и подготовку оценочного листа	Срок проведения проверки
1	Единые теплоснабжающие организации	УГХ администрации КГО	15.08.25г. - 31.08.25г.
2	Теплоснабжающие организации	УГХ администрации КГО	15.08.25г. - 31.08.25г.
3	Теплосетевые организации	УГХ администрации КГО	15.08.25г. - 31.08.25г.
4	Потребители	ЕТСО (ТСО)	01.08.25г. -15.08.25г.

Приложение 10 к программе
проведения оценки обеспечения готовности
объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы
Кыштымского городского округа
Челябинской области к отопительному
периоду 2025-2026 годов

Рекомендуемый образец

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
____/____ гг.

(место составления акта) " " _____ 20__ г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения оценки
обеспечения готовности к отопительному периоду от " " _____ 20__ г.,
утвержденной

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного
органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному
периоду)
с " " _____ 20__ г. по " " _____ 20__ г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному
периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения
готовности:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
- NN _____.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
3.	
NN	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке
обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один
экземпляр
акта получил:

"__" _____ 20__ г. _____

(подпись, расшифровка подписи
руководителя (его уполномоченного
представителя) в отношении которого
проводилась оценка обеспечения готовности к
отопительному периоду)

Приложение 11 к программе
проведения оценки обеспечения готовности
объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы
Кыштымского городского округа
Челябинской области к отопительному
периоду 2025-2026 годов

Рекомендуемый образец

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения
готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым
проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
- NN _____.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности
к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
от _____ N _____.

(подпись, расшифровка подписи
и печать уполномоченного органа,
образовавшего комиссию по проведению
оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду)