

г. Кыштым

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «ТСО Кыштым»
М.Е. Лукашкин
«14» апреля 2026 года



**План
мероприятий по подготовке энергетического оборудования и тепловых сетей
котельной ООО «ТСО Кыштым» расположенной по ул. Парижской Коммуны 2
к работе в осенне-зимний период 2026 – 2027 г.г.**

Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периода			
1.	Количество дней отопительного сезона		
	2022 – 2023 г.г.	226	
	2023 – 2024 г.г.	212	
	2024 – 2025 г.г.	217	
	2025 – 2026 г.г.		
2.	Средняя температура наружного воздуха		
	2022 – 2023 г.г.	-5,2 С	
	2023 – 2024 г.г.	-4,9 С	
	2024 – 2025 г.г.	-4,7 С	
3.	Минимальное и максимальное значение температуры теплоносителя		
	2022 – 2023 г.г.	70 С – 95 С	
	2023 – 2024 г.г.	70 С – 95 С	
	2024 – 2025 г.г.	70 С – 95 С	
	2025 – 2026 г.г.	70 С – 95 С	
4.	Аварийные ситуации в текущем отопительном периоде		
	Аварийные ситуации не возникали		

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный Исполнитель
1.	Выдача абонентам предписаний о подготовки к ОЗП	до 30.04.2026	Назаров А.С. Зубова Г.С.
2.	Проверка готовности к ОЗП, проведение промывки, гидравлических испытаний ТЭУ потребителей	до 01.08.2026	Назаров А.С. Зубова Г.С. Воронин А.В.
3.	Оповещение потребителей тепловой энергии о проведении гидравлических испытаний	до 22.06.2026	Назаров А.С. Зубова Г.С.
4.	Испытание тепловых сетей на прочность и плотность	06.07.2026- 20.07.2026	Воронин А.В. Муллояров Е.Н.
5.	Проверка запорной арматуры в тепловых камерах (секционных и на ответвлениях к потребителям)	06.07.2026- 20.07.2026	Воронин А.В. Муллояров Е.Н.

6.	Замена неисправной запорной арматуры в тепловых камерах (секционных и на ответвлениях к потребителям)	06.07.2026-20.07.2026	Воронин А.В. Муллояров Е.Н.
7.	Проверка запорной арматуры котельной	06.07.2026-20.07.2026	Тутушкин М.А.
8.	Замена неисправной запорной арматуры котельной	06.07.2026-20.07.2026	Тутушкин М.А.
9.	Гидравлические испытания котельной	06.07.2026-20.07.2026	Тутушкин М.А.
10.	Ревизия электрооборудования котельной (электродвигателей насосного оборудования, вентиляторов горелок, освещения котельной)	06.07.2026-20.07.2026	Тутушкин М.А.

Главный энергетик
ОП ООО «ТСО Кыштым»



А.В. Воронин